

Produktdatenblatt Isodomus

Bezeichnung: **TXT_Verdingungsvorschrift_EN_1264**

Artikelcode: TXT_VERDINGUNGSVORSCHRIFT


Einheit: m²

EN 1264

Beschreibung / Ausschreibungstext

Verdingungsvorschrift_EN_1264

Für Raumflächenheiz- & Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung in Fussböden, Decken und Wänden, muss die Konformität nach EN 1264 nachgewiesen sein. Die wärmetechnische Systemprüfung mit Zertifizierung ist obligatorisch. Das Systemrohr muss gleichfalls mit eigener Registrierung zertifiziert sein.



Scheda tecnica Isodomus

Denominazione: **TXT_Normativa di messa in opera_1264**

Codice articolo: TXT_VERDINGUNGSVORSCHRIFT

Unita di misura: m²

EN 1264

Descrizione / Capitolato

TXT_Normativa di messa in opera_1264

I sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento, a pavimento, a parete e a soffitto, devono essere conformi alla norma EN 1264. La certificazione termotecnica del sistema é obbligatoria. Il tubo impiegato deve essere anch'esso controllato, certificato e registrato